

Sơn La, ngày tháng 9 năm 2025

V/v mời báo giá gói thầu: “Sửa
chữa, thay thế, bảo trì hệ thống
phòng cháy, chữa cháy Tòa nhà Kho
Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La”

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 1221/QĐ-SNV ngày 15/5/2025 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc Sở Nội vụ; Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc giao bổ sung dự toán kinh phí sửa chữa, thay thế thiết bị phòng cháy chữa cháy cho Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh;

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Sửa chữa, thay thế, bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy Tòa nhà Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La”, với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

a) Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La.
- Địa chỉ: Tổ 7, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: 02128.556.006

b) Cách thức tiếp nhận báo giá, bằng hai hình thức:

- Nhận trực tiếp: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tổ 7, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La).
- Nhận qua email: trungtamluutruulichsutinhsonla@gmail.com (Bản scan báo giá gốc).

c) Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 12/9/2025 đến ngày 14/9/2025 (trong giờ làm việc hành chính theo quy định).
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

d) Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày phát hành.

2. Nội dung yêu cầu báo giá

a) Nội dung yêu cầu báo giá (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

b) Địa điểm cung cấp, lắp đặt, bảo trì: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tổ 7, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La).

c) Thời gian thực hiện dự kiến: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

d) Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Bảng chào giá;
- Báo giá có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu báo giá;
- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, HSDA.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Khổng Thị Hữu

Phụ lục
Danh mục gói thầu “Sửa chữa, thay thế, bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy Tòa nhà Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La”

TT	Sản phẩm, thiết bị	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
A	HẠNG MỤC SỬA CHỮA, THAY THẾ			
1	Khởi động từ mềm		cái	1
2	Rơ le trung gian		cái	2
3	Ác quy đề nổ		cái	1
4	Sạc ác quy		cái	2
5	Thiết bị chống mất pha		cái	1
6	Nhân công lắp đặt, sửa chữa		lần	1
7	Tủ trung tâm báo cháy 2 loop: IFS 7002-2 - có kiểm định		cái	1
8	Tủ trung tâm điều khiển báo cháy, model: FS 5200E -có kiểm định		cái	1
B	HẠNG MỤC BẢO TRÌ			
I	HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG			
1	Đầu báo khói địa chỉ kèm đế (146 đầu x 50.000đ/ đầu)		đầu	146
2	Nút ấn báo cháy địa chỉ (24 nút x 50.000đ/ nút)		nút	24
3	Còi đèn báo cháy địa chỉ kết hợp (24 còi x 50.000đ)		cái	24
4	Modul điều khiển không Role (05 bộ x 50.000đ)		bộ	5
5	Modul giám sát(18 bộ x 50.000đ)		bộ	18
6	Modul cách ly ngắn mạch (11 bộ x 50.000đ)		bộ	11
II	HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG			
1	Tủ bảo vệ và điều khiển máy bơm chữa cháy		cái	1
2	Bình tích áp 100L		bình	1
3	Đồng hồ đo áp lực		cái	3
4	Công tắc áp suất 2 ngưỡng		cái	3

5	Y lọc rác, đường kính d=100mm		cái	2
6	Y lọc rác, đường kính d=50mm		cái	1
7	Rọ hút, đường kính D=150mm		Mét	1
8	van an toàn D100		cái	1
9	van một chiều D100		cái	2
10	van một chiều D80		cái	2
11	van một chiều D50		cái	1
12	van cổng ty nổi, đường kính d=150mm		cái	2
13	van cổng ty nổi, đường kính d=100mm		cái	4
14	van cổng ty nổi, đường kính d=80mm		cái	2
15	van cổng ty nổi, đường kính d=50mm		cái	2
16	van bướm, đường kính d=100mm		cái	1
17	đồng hồ đo lưu lượng, đường kính d=100mm		cái	1
18	van bi, đường kính d=25mm		cái	7
19	van bướm tín hiệu điện, đường kính d=100mm		cái	2
20	van bướm tín hiệu điện, đường kính d=80mm		cái	7
21	công tắc dòng chảy, đường kính d=80mm		cái	7
22	van báo động chữa cháy Alarm Valve, đường kính d=100mm		cái	1
23	van xả khí, đường kính van d=25mm		cái	2
24	cuộn vòi cứu hỏa D65 dài 20m kèm khớp nối		cái	2
25	cuộn vòi cứu hỏa D50, dài 20m kèm khớp nối		cái	20
26	lăng phun cho cuộn vòi D65		cái	2
27	lăng phun cho cuộn vòi D50		cái	20
28	van góc chữa cháy chuyên dụng, đường kính d=65mm		cái	1
29	van góc chữa cháy chuyên dụng, đường kính d=50mm		cái	21
30	bình chữa cháy xách tay bằng khí CO2, loại 3kg		cái	21

31	bình chữa cháy xách tay bằng khí ABC, loại 4kg		cái	42
32	trụ chữa cháy ngoài nhà 2 cửa, đường kính d=100mm		cái	1
33	họng tiếp nước chữa cháy 2 cửa, đường kính d=65mm		cái	1
III	HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ FM200			
1	đầu báo khói quang địa chỉ		đầu	440
2	đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ		đầu	90
3	nút ấn xả khí và tạm dừng xả khí		đầu	17
4	bảng đèn cảnh báo xả khí - Cắm vào		đầu	17
5	chuông báo cháy		đầu	34
6	còi đèn báo xả khí		đầu	17
7	Modul điều khiển liên động		đầu	17
8	Modul giám sát		đầu	36
9	Modul điều khiển		đầu	36
10	Công tắc chuyển đổi kích hoạt giữa cụm bình thường trực và cụm bình dự phòng		đầu	2
11	bình khí HFC-227ea loại 140L 55bar kèm đồng hồ áp lực		bình	4
12	khớp nối bình D50		cái	4
13	van một chiều D50(UL,FM)		cái	4
14	thiết bị kích hoạt bằng áp lực		cái	4
15	công tắc giám sát áp lực bình khí 10-50 bar		cái	4
16	ống mềm kích hoạt xả khí 1/4" (600mm)		cái	4
17	van một chiều đường kích hoạt 1/4"		cái	10
18	bộ T kết nối van kích hoạt bằng áp lực		cái	4
19	van xả an toàn trên đường kích hoạt		cái	2
20	bình kích N2 loại 2L (N2CP) 100bar kèm đồng hồ áp lực		cái	4
21	van kích hoạt bằng điện		cái	4
22	van kích hoạt bằng tay		cái	4
23	van một chiều đường kích hoạt 1/4" cho bình kích N2		cái	4
24	cơ cấu kích hoạt van chọn vùng		cái	8

25	van kích hoạt bằng điện		cái	8
26	van kích hoạt bằng tay		cái	8
27	van chọn vùng kích hoạt bằng áp lực. Áp lực làm việc tối thiểu 350bar, tiêu chuẩn UL/FM - D50		cái	11
28	van chọn vùng kích hoạt bằng áp lực. Áp lực làm việc tối thiểu 350bar, tiêu chuẩn UL/FM - D32		cái	6
29	công tắc áp lực trên đường ống		cái	17
30	van 3 ngã chuyển kích hoạt giữa cụm bình thường trực và cụm bình dự phòng - 1/4"		cái	2
31	đầu phun xả khí D40,D32		cái	28
IV	EXIT SỰ CỐ			
1	Đèn exit một mặt không chỉ hướng Mã: KT-610 (1 mặt công suất 3W Super Led)		cái	59
2	Đèn chiếu sáng sự cố Mã: KT-2200EL (đèn sự cố mắt éch 6V6W X 2 bóng)		cái	27
	CỘNG			
	THUẾ VAT%			
	TỔNG CỘNG			